

質 疑 回 答 書 （ 工 事 ）

関係者 各位

宮崎市上下水道局 下水道部 下水道施設課長
(公 印 省 略)

工 事 名 大淀処理場No.2脱硫塔外改築工事
工事場所 宮崎市大字田吉字番所下4853番地4

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
既設脱硫塔の撤去施工手順としては、「更新脱硫塔の設置→既設脱硫塔から更新脱硫塔への切替→更新脱硫塔実用運転→既設脱硫塔の撤去」という認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおり。
仕様書 P.15 の 2. クレーン装置 9) 電気設備工事の「既設電源箱から新設電源箱までの一次側配線の移設等についても、二次配線工事と同様に本工事の範囲とする」とありますが、主要な中央監視設備等特殊な電気設備の更新はないという認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおり。
公告文 3 応募資格要件⑨の「平成 22 年度以降、国又は地方公共団体等が発注した次の内容を含む水道施設工事を元請として施工し、完了した実績（終末処理場における、汚泥処理設備の新設または改築）」とはコリンズの工事実績データにある、受注に対応した建設業許可業種が水道施設工事であるとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおり。

(担当者：下水道施設課 荒川 恵佑)