

質 疑 回 答 書 （ 工 事 ）

関係者 各位

宮崎市上下水道局 下水道部 下水道施設課長
(公 印 省 略)

工 事 名 青島浄化センター電気設備改築工事
工事場所 宮崎市青島西2丁目15番地1

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
工程上、令和4年3月中旬から盤架台据付、フリーアセスフロアの工事着手を考えておりますが、電気室棟への入室は可能でしょうか。	現在着工している「青島浄化センター電気棟新築工事」について、契約工期を令和4年2月25日までとしており、完成検査・引渡しを考慮すると、同年3月中旬からの本件工事着手は可能と考えますが、今後の電気棟新築工事の進捗状況によっては工程変更の可能性も考えられます。
コントローラの構成上、切替えや試験を含め改修期間として4池のうち2池ずつの同時停止が伴うと考えます。同時停止は何日間可能でしょうか。	施設の通常運用において、回分槽の2池同時停止は不可能となっておりますが、受注後の協議により、天候や時間帯等の条件に応じた切替え方法を検討していただきたいと考えております。

(担当者：下水道施設課 荒川 恵佑)