

関係者各位

宮崎市 建設部 建築住宅課長  
(公 印 省 略)

## 質疑回答書 (工事)

工事名 宮崎市中央卸売市場青果棟旧低温せり場更新工事

工事場所 宮崎市新別府町雀田 1185 番地

下記のとおり回答いたします。

記

質 疑 事 項	回 答
図面 E-02 接地線 38 mm <sup>2</sup> (HIVE22) の配管支持方法について。 施工要領参考図通りに吊金具及び振れ止め支持が必要ですか？	参考図と同様に必要です。

(担当者 建築住宅課 川添 翼)