

## 質 疑 回 答 書 ( 工 事 )

関係者 各位

宮崎市 観光商工部 スポーツランド推進課長  
(公印省略)

工 事 名 生目の杜運動公園多目的グラウンドB人工芝張替工事  
工事場所 宮崎市大字跡江 4461 番地 1

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
設計書の積算をおこなった結果、公表予定価格との差が多過ぎるので、諸経費率は、設計書記載の公園工事で行ったが、独自の経費率があるのでしょうか。	お見込みのとおり。(独自の諸経費率)
既設人工芝撤去工で図面は、人工芝と充填材を分別するようになっているが分別費の計上はありますか。	図面 4/6 の既設人工芝撤去図面では分別となっていますが、既設人工芝は分別せず、そのまま撤去処分です。(図面修正)
既設人工芝は、再利用で仮置き場までの費用でよろしいでしょうか。	
図面 4/6 の記載ロングパイル人工芝の材料 4)JFA の製品検査完了品となっております。指定してある充填材の散布量(砂 25kg、黒ゴム 6kg、カラーチップ 6kg)で工事完了までに製品検査を完成させる、又は同じパイルで異なる芝丈・充填材散布量ですが、既に JFA 製品検査完了している製品であればよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。

(担当者：スポーツランド推進課 主任技師 甲斐正雄)