

宮崎市きよたけ児童クラブ施設  
個別施設計画

令和3年3月  
教育委員会 生涯学習課

# 宮崎市 きよたけ児童クラブ施設 個別施設計画

## 目次

第1章	計画の背景と目的	1
第2章	概要	
	(1) 対象施設の概要	1
	(2) 対象施設の経緯	1
	(3) 計画期間	1
	(4) 位置図	2
	(5) 施設写真	3
第3章	個別施設の状態等	
	(1) 対策の優先順位の考え方	4
	(2) 個別施設の状態	4
	(3) 施設の劣化状況写真	5
第4章	対策の内容等	
	(1) 対策の考え方	6
	(2) 対策の平準化について	6
	(3) 対策の内容等	6

## 第1章 計画の背景と目的

本市では、持続可能かつ最適な公共施設経営の実現を目指し、「総量の最適化」「質の向上」「投資の厳選」を経営方針とする「宮崎市公共施設等総合管理計画」を平成29年2月に策定したところです。今後は、この計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画として、「個別施設計画」を策定することとなっております。

「個別施設計画」については、各施設の特長や維持管理・更新等に係る取り組み状況等を踏まえつつ、長期的な視点をもって、長寿命化・建替え・複合化などを計画的に行い、最適な公共施設サービスを提供することにより、持続可能な行政運営の実現を図ることを目的に策定します。

## 第2章 概要

### (1) 対象施設の概要

対象施設	宮崎市きよたけ児童クラブ施設		
所在地	宮崎市清武町清武町今泉甲 6895 番地		
竣工年度	平成4年度	所管課	生涯学習課
敷地面積 (㎡)	1314.16	延床面積 (㎡)	373.00
主構造	鉄骨造	階数	1階

### (2) 対象施設の経緯

年度	建物	構造	床面積
平成4年	宮崎市きよたけ児童クラブ施設	鉄骨造	373.00 ㎡


- ・本施設は、児童クラブの中で唯一の専用施設であり、指定管理者が管理運営を行っています。
- ・本施設は、就労や病気等により、保護者が放課後に家庭で面倒をみることができない小学生を対象に、適切な遊びと生活の場を提供し、健やかな成長を促すことを目的として設置されました。

### (3) 計画期間

本計画の計画期間は「宮崎市公共施設等総合管理計画」の計画期間に合わせて2021年度（令和3年度）から2027年度（令和9年度）までの7年間とします。

なお、社会情勢の変化や関連する計画の策定・改訂など、本計画に大きな影響を与える事情が発生した場合は、適宜見直しを行います。

(4) 位置図



(5) 施設写真

施設全景



談話室



### 第3章 個別施設の状態等

#### (1) 対策の優先順位の考え方

当該施設の方針として、鉄骨造であることから目標耐用年数を80年（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）とし、計画的な修繕により施設の長寿命化及びライフサイクルコストの削減を図ります。

現在、施設の老朽化状況に応じて随時必要な修繕を実施しているところであり、今後も定期的な点検等を通して施設状況を把握し、施設機能及び利用者の安全を確保するために直接的な人的被害につながる可能性がある箇所（屋根・外壁）について優先して対策を行うほか、施設運営に影響を及ぼす設備（空調・給湯・電気・機械）についても必要な範囲で予防保全改修を実施します。

#### 【長寿命化方針】目標耐用年数80年

改修時期として、築年数40年・60年経過を目途に、施設状況を確認の上、大規模改修や長寿命化改修を検討します。

#### (2) 個別施設の状態

調査部位	種類・形式等	定期点検の判定項目	定期点検の判定結果
敷地及び地盤	敷地	敷地内の排水状況	特に問題なし
	空地、通路等	空地、通路等の管理は適切か	特に問題なし
建築物の外部	躯体等	コンクリート造の外壁の躯体の劣化及び損傷状況	ひび割れが見られる
	外壁仕上材等	タイル、石貼り等、モルタル等の劣化及び損傷状況	塗装劣化が見られる
	外壁仕上材等	コンクリート系パネルの劣化及び損傷状況	塗装劣化、チョーキングが見られる
屋上及び屋根	屋上面	屋根の劣化及び損傷状況	特に問題なし
建築物の内部	躯体等	鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷状況	特に問題なし
	雨漏りの状況	外壁からの雨漏りはないか	雨水侵入等が見られる
その他	渡り廊下の状況	渡り廊下の状況	発錆が見られる

(3) 施設の劣化状況写真



擁壁の状況



外壁の状況



外壁の状況



開閉レバーの状況



ボルトの状況

#### 第4章 対策の内容等

##### (1) 対策の考え方

当該施設は、築29年が経過しており、令和元年度の定期点検によると外壁の一部にひび割れが見られるなどの状況ですが、大きな損傷や利用者への安全確保・運営に支障をきたす状況は見られません。

計画期間内においては、軽微な修繕に加え、令和8年度に屋根・外壁及びその他設備の予防保全を実施する予定としております。

なお、今後の施設方針については、適宜、施設評価によって判断していくこととなります。

##### (2) 対策の平準化について

優先順位を選定の上、施設の役割・機能・利用状況を考慮しつつ、費用や事務負担軽減等を図る観点から平準化を行い、改修や修繕が必要な箇所については、計画に沿って実施していきます。

##### (3) 対策の内容等

以上の結果、計画期間内の実施時期の予定は下表のとおりとなりますが、進捗状況により計画の見直しを行います。

施設名	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
宮崎市 きよたけ 児童クラブ							
	定期点検		○			○	
維持管理修繕 (千円)	200	200	200	200	200	200	200
予防保全改修 (千円)	0	0	0	0	0	8,434	0

※事業費は概算値であり、実際の事業費とは異なります。また、施設の今後の方向性によっては、事業費が変動する可能性があります。