

事業所管理者 各位

宮崎市消防局長 有水 勇一郎
(公 印 省 略)

スプリンクラー設備による水損事案を受けた注意喚起について（通知）

時下、貴職におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素から、消防行政に対しまして格別のご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。

今般、全国において、スプリンクラー設備による水損事案が数件発生しております。

今回の事案の原因については、関係機関による調査が行われており、現時点では明らかとなっていませんが、類似の事案発生を防ぐため各事業所において、消防用設備等の機能維持に万全を期すことが何より重要であります。

つきましては、今回の水損事案を教訓に、今一度、下記のとおり消防用設備等がその機能を有効に発揮できるよう、設備点検の関係者と連携を図り、十分な日常の維持管理をお願いいたします。

記

- 1 開放型ヘッドを用いたスプリンクラー設備において、電気配線等の部分への漏水等のおそれや感知器への埃・水滴の付着が生じてないかについて重点的に確認していただくとともに、改修工事等の機会を捉えて、誤作動の起こりにくい放水システムへの変更を検討してください。
- 2 閉鎖型ヘッドを用いたスプリンクラー設備を設置してある事業所については、改修工事等に伴い、スプリンクラーヘッドを破損し、又は熱源を近接させるなどにより加熱することのないよう注意してください。
- 3 スプリンクラー設備の点検の実施を徹底するとともに、点検で確認された不具合等は早期に改修してください。

【問い合わせ先】

宮崎市消防局予防課査察指導係	TEL 0985-32-4908
(大淀川以北) 北消防署予防査察係	TEL 0985-32-4667
(大淀川以南) 南消防署予防査察係	TEL 0985-54-1700