

質 疑 回 答 書 (工 事)

関係者各位

宮崎市上下水道局 下水道部 下水道施設課長
(公印省略)工 事 名 川原雨水ポンプ場築造工事 (但し電気設備工事)
工事場所 宮崎市高岡町五町

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
ご発注図において、電気設備棟発電機室及び電気室の搬入口 (扉) 寸法及び搬入口前 手摺寸法をご教示願います。	電気設備棟発電機室及び電気室の搬入口 (扉) 寸法は、発電機室が W3600×H3100、電気室が W2200×H2600 となる予定です。 搬入口前 手摺寸法は、発電機室前が W4000×H1100、電気室前が W2600×H1100 となる予定です。
機器搬入・仮設計画立案のため、ご発注図 E-11 の CAD データをいただきたい。	入札情報サービスに E-11 の CAD データを掲載します。
維持管理について、引き渡し後は維持管理業者へ委託されるのでしょうか。	維持管理業者への委託を検討しています。
クラウド監視装置の監視画面作成 (グラフィック画面) は必要でしょうか。	必要です。
建設工事の予定工期をご教授願います。 電気設備工事の技術者専任期間が令和 6 年 10 月 1 日となっておりますが、電気工事が建築現場への乗り込み可能な時期 (電気室及び発電機室内で工事が可能となる日) は、建築工事の完成後 (完成検査終了後) という認識でよろしいでしょうか？	建物の建設工事の予定工期は令和 6 年 2 月～令和 6 年 10 月を予定しています。 本件、プラント電気工事が建築現場への乗り込み可能な時期 (電気室及び発電機室内で工事が可能となる日) については、10 月末を予定しています。

実績要件について、当該年度を含む11か年度（平成25年度～令和5年度）とございますが、平成24年度に受注し、竣工が平成25年度（工期：平成24年11月1日～平成26年2月21日）の場合は、実績として認められますか？	当該年度を含む過去11か年度（平成25年度～令和5年度）において完了した実績があれば可とします。
図番 E-2, 8, 22 警報盤について 一括故障表示となっておりますが、警報接点リストをご教示ください。	機器製作打合せ後の承諾図により決定します。
図番 E-27 掘削断面について 埋戻し土は良質発生土とし、表層仕上げは別途工事と考えてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
図番 E-29 既設タンクの貯蔵取扱廃止届について 対象の既設タンクの配置場所、容量等教示ください。	既設タンクはありません。
工期延期について 昨今の半導体不足の影響による納期遅延に伴う工期延期は可能でしょうか。	住民説明会等では供用開始時期を令和7年6月頃と説明しているところですが、工期変更の事由が生じた場合は、請負工事契約約款に基づき、発注者と受注者の協議のうえ決定することとしています。
世界的な部品・部材不足の影響が継続していますが部品調達が困難な場合、部分引き渡し時期や工期延長の協議は可能でしょうか。	同上
建物への入室可能時期を教えてください。	令和6年10月末を予定しています。
特記の機器仕様に水位計それぞれに校正機器と表記されていますが、共通で1台あればよろしいのでしょうか。もしくは表記のとおり、1対1での台数が必要でしょうか。	表記のとおり、1対1での台数を要します。
小出し槽など防水モルタルを使用した箇所については、耐油塗装の上塗りは不要とします。	図面 E-12,26 に記載のとおりです。
導水時期を教えてください。	令和7年6月1日を予定しています。
試運転に必要な水はどこから引き込むのでしょうか。	既設幹線からの流入で対応可能と考えています。

<p>調査基準価格の基礎額算出方法について、本工事の工事費内訳書内の【機器費】、【据付間接費】、【設計技術費】に対して掛ける乗率をご教示願います。</p>	<p>調査基準価格の算出においては、「機器費」は直接工事費、「据付間接費」「設計技術費」は現場管理費に含めるものとします。なお、低入札価格調査においても同様の取扱いとします。</p> <p>調査基準価格の算出については、ホームページに掲載している「宮崎市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度実施要領」によります。</p>
<p>調査基準価格の算出方法について、基準額に乗じるランダム値の範囲をご教示願います。</p>	<p>非公表です。</p>
<p>宮崎市建設工事総合評価落札方式に係る評価要領 5 ページに記載がある「同種工事」は全ての評価項目において入札公告に記載の以下工事を指すと理解して良いでしょうか。</p> <p>■排水機場又は終末処理場のいずれかにおける、</p> <p>(1) 変圧器容量の合計が 1 2 5 0 KVA 以上の受変電設備</p> <p>(2) 発電機容量が 1 0 0 0 KVA 以上の自家発電設備</p> <p>の新築又は改築工事</p> <p>※元請・単独施工の実績に限る。</p> <p>※同一工事でなくても可とするが、(1)(2)の実績が揃って 1 件とみなす。</p> <p>またその場合、宮崎市発注の工事成績評点についても上記内容を満たしていない工事は評価対象とならないと理解して良いでしょうか。</p>	<p>公告「3 評価項目に関する同種工事の設定」に記載している同種工事になります。</p> <p>また、本市発注の同種工事も、上記に記載する同種工事とするため、同種工事の要件を満たさない工事は評価の対象外となります。</p>

(担当者：下水道施設課 甲斐 啓太)