

仕様書

1. 品 名 汚水ポンプ

2. 規格 (基準品または指定品)

用 途： 木原2号マンホールポンプ場用代替機

メーカー： 株荏原製作所

型 式： 100DML67.5A (製造番号：P15759851/P15398698) 同等品

仕 様： $\phi 100 \times 1.07 \text{ m}^3/\text{min} \times 17.5 \text{ m}$ 7.5kW \times 200 V \times 60 Hz

材 質： 主軸：SUS403 インペラ：SCS13

塗 装： 下水道事業団塗装仕様

保護装置： 温度検知器・浸水検知器

そ の 他： 動力用ケーブル及び保護用ケーブル 20m、チェーン

3. 数 量 1 台

4. 納入場所 田野浄化センター

※田野浄化センター：宮崎市田野町乙 11326 番地 1

5. 納入期限 令和6年3月15日

6. 発注担当課 (担当者) 下水道施設課 (松山) 26-3336