

## 質 疑 回 答 書 ( 工 事 )

関係者各位

宮崎市上下水道局 下水道部 下水道施設課長  
( 公 印 省 略 )工 事 名 大淀処理場 No.1 自家発電設備改築工事  
工事場所 宮崎市大字田吉字番所下 4853 番地 4

下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
既設機器撤去時及び機器更新時の既設設備の養生についてお客様にてご対応可能でしょうか。	本工事に含むものとします。
本工事における中央との信号確認試験について、中央側の対応は既設メーカー又はお客様にてご対応可能でしょうか。	本工事に係る中央監視設備機能増設については、別途工事での発注を予定しています。
本工事における切替時（仮設含む）の停電可能時間をご教示願います	昼間の時間帯での2時間を基本とします。
仮設発電機運用中の設備運転において、負荷制限は有りますでしょうか	発注仕様を満たす仮設発電機容量の範囲内で、通常の水処理運転を行うことを想定しています。
図面番号E-6 今回更新に於いて消音器は不使用となっておりますが問題ないでしょうか。	発注図書のとおり、消音器については更新機器に含めておりません。
配置予定技術者が複数人いる場合、入札参加確認申請書には全ての技術者の記載が必要でしょうか。 また、総合評価に関する書類（施工実績等確認申請書）についても同様でしょうか。	配置予定技術者が複数人いる場合は、入札参加確認申請書に全ての配置予定技術者を記載してください。また、工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者を分ける場合は、その旨記載してください。 評価については現場作業期間の配置予定技術者（共同企業体の場合は代表構成員の配置予定技術者）のみの評価となるため、施工実績等確認申請書には現場作業期間の配置予定技術者のみ記載してください。

(担当者：下水道施設課 荒川 恵佑)