

宮崎市のPFOS・PFOAの検査結果（令和5年度）

単位：ng/L

採水地点	下北方浄水場 原水	下北方浄水場 浄水	富吉浄水場 原水	富吉浄水場 浄水
暫定目標値	—	50（※1）	—	50
令和5年7月11日	5未満（※2）	5未満	5未満	5未満

※1 暫定目標値は浄水にのみ適用されます。

※2 5未満とは、正確に測定できる最低濃度が5 ng/Lであるため、それ未満の数値である場合に記載されます。