


第41回 宮崎地区 屋内消火栓操法大会



と き 令和5年11月20日（月）
ところ 宮崎県消防学校

共 催 宮崎防火管理等協議会
宮崎県消防設備協会宮崎支部
宮崎地区危険物安全協会

大 会 次 第

● 開 会 式 【9 : 0 0 ~】



- ① 開会のことば
- ② 優勝旗及び優勝カップ返還
- ③ 大会会長あいさつ
- ④ 来賓祝辞
- ⑤ 来賓紹介
- ⑥ 審査上の注意
- ⑦ 選手宣誓

● 競 技 開 始 【9 : 3 0 ~】

- ① 1号消火栓 男子の部・女子の部
- ② 2号消火栓 男子の部・女子の部

● 閉 会 式 【1 1 : 3 0 ~】

- ① 成績発表
- ② 表彰式
- ③ 閉会のことば



開会・閉会式選手集合線

消火栓

ポンプ車

選手待機線

ポンプ車

消火栓

内栓箱

A-1

内栓箱

B-1

内栓箱

A-2

内栓箱

B-2

内栓箱

A-3

内栓箱

B-3

放水線



標的



屋内消火栓設備とは

屋内消火栓設備は、火災の初期消火を目的とした消防設備です。

屋内消火栓の種類には、1号消火栓、易操作性1号消火栓、2号消火栓があります。

● 1号消火栓



1号消火栓は、現在、大会で使用しているもので、従来からの建物に多く設置されています。使用するには、ホースを全部引き出さないと放水することができないため操作には2名以上が必要となります。



● 2号消火栓（易操作性1号消火栓）

2号消火栓（易操作性1号消火栓）は、1人でも操作できる構造であり、1号消火栓より扱いやすくなっています。

近年、新規で事業所に設置される屋内消火栓設備としては、易操作性1号消火栓や2号消火栓が多く見られます。



※補助散水栓

スプリンクラー設備に付随して設けられる機器に、補助散水栓というものがあります。補助散水栓の形状及び使用方法は2号消火栓とほぼ同じです。

※ 大会における審査については、ホースを延長するまでのタイムや操作状況に加え、選手の規律や動作・安全性など、総合的な観点から審査員が審査を行います。

出場チーム名及び出場順位表

◎1号消火栓 男子の部

◎1号消火栓 男子の部

組	コース	チーム名	タイム	組	コース	チーム名	タイム
1	A-1	綾町役場		8	B-1	宮崎市役所	
	A-2	宮交シティ			B-2	社会医療法人如月会 若草病院	
	A-3	宮崎市高岡総合支所					
2	B-1	宮崎空港ビル株式会社					
	B-2	佐土原総合支所					
	B-3	宮崎ガス株式会社					
				◎1号消火栓 女子の部			
3	A-1	宮崎市上下水道局		1	A-1	株式会社ホテルマリックス	
	A-2	田野総合支所			A-2	宮崎市役所	
	A-3	国富町役場					
4	B-1	株式会社 宮崎山形屋					
	B-2	宮崎エプソン					
	B-3	宮崎県総務部					
5	A-1	宮崎県総合政策部					
	A-2	宮崎県福祉保健部					
	A-3	宮崎県環境森林部					
6	B-1	宮崎県商工観光労働部					
	B-2	宮崎県農政水産部					
	B-3	宮崎県県土整備部					
7	A-1	宮崎県教育委員会					
	A-2	宮崎県赤十字血液センター					
	A-3	環境施設課					

出場チーム名及び出場順位表

◎2号消火栓 男子の部

◎2号消火栓 女子の部

組	コース	チーム名	タイム	組	コース	チーム名	タイム
1	A-1	金丸脳神経外科病院 自衛消防隊		1	B-1	金丸脳神経外科病院 自衛消防隊	
	A-2	ホテルJALシティ宮崎 自衛消防隊			B-2	古賀総合病院	
2	B-1	宮崎観光ホテル					
	B-2	国立病院機構 宮崎東病院					
3	A-1	リッチモンドホテル宮崎駅前					

成 績 表

大会会長賞（1号消火栓）

優 勝	男 子	
準優勝	男 子	
第3位	男 子	

大会会長賞（2号消火栓）

優 勝	男 子	
準優勝	男 子	
第3位	男 子	

歴代優勝チーム

回数	実施年	出場チーム数	優勝チーム	
第1回	昭和58年	28	橘ホテル	
第2回	昭和59年	30	宮崎ワシントンホテル	
第3回	昭和60年	39	宮崎ワシントンホテル	
第4回	昭和61年	47	宮崎沖電気B	
第5回	昭和62年	42	男子	本田ロック
		14	女子	宮崎沖電気C
第6回	昭和63年	38	男子	宮崎沖電気B
		11	女子	寿屋宮崎店
第7回	平成元年	43	男子	本田ロック
		15	女子	宮崎化成
第8回	平成2年	45	男子	宮崎沖電気B
		11	女子	宮崎沖電気
第9回	平成3年	50	男子	宮崎東洋通信機
		11	女子	宮崎沖電気A
第10回	平成4年	49	男子	九州コマツ電子A
		15	女子	九州富士通
第11回	平成5年	36	男子	九州コマツ電子A
		10	女子	九州コマツ電子
第12回	平成6年	52	男子	宮崎沖電気A
		16	女子	宮崎沖電気B
第13回	平成7年	47	男子	宮崎沖電気B
		19	女子	本田ロック本社工場
第14回	平成8年	48	男子	国富町役場
		13	女子	本田ロック本社工場
第15回	平成9年	44	男子	九州富士通
		9	女子	ホンダロック本社工場
第16回	平成10年	44	男子	ボンベルタ橘
		13	女子	ホンダロック広瀬工場
第17回	平成11年	43	男子	ホンダロック本社工場
		10	女子	ホンダロック本社工場
第18回	平成12年	33	男子	ホンダロック本社工場
		10	女子	ホンダロック本社工場
第19回	平成13年	36	男子	ホンダロック広瀬工場
		9	女子	ホンダロック本社工場
第20回	平成14年	37	男子	国富町役場
		8	女子	ボンベルタ橘
第21回	平成15年	37	男子	ホンダロック広瀬工場
		9	女子	ホンダロック本社工場
第22回	平成16年	40	男子	ホンダロックA本社工場
		12	女子	ホンダロックA本社工場
第23回	平成17年	33	男子	コマツ電子金属株式会社宮崎工場
		11	女子	高岡町役場
第24回	平成18年	42	男子	コマツ電子金属株式会社宮崎工場
		14	女子	ホンダロック本社宮崎工場
第25回	平成19年	41	男子	清武町役場
		13	女子	宮崎市役所
第26回	平成20年	38	男子	SUMCO TECHXIV 自衛消防隊
		12	女子	綾町女性消防団
第27回	平成21年	35	男子	パナソニックCC九州
		15	女子	宮崎市女性消防団B
第28回	平成22年	35	男子	ホテルマリックス
		10	女子	綾町女性消防団
第29回	平成23年	37	男子	SUMCO TECHXIV 自衛消防隊
		10	女子	ホテルマリックス
第30回	平成24年	35	男子	パナソニックSN九州
		14	女子	SUMCO TECHXIV 自衛消防隊
第31回	平成25年	34	男子	株式会社 ホテルマリックス
		12	女子	ラグゼーツ葉・コーデジヒムカ
第32回	平成26年	32	男子	国富町役場
		9	女子	ホテルマリックス
第33回	平成27年	33	男子	綾町役場
		8	女子	ホテルマリックス
第34回	平成28年	30	男子	SUMCO TECHXIV 自衛消防隊
		7	女子	綾町女性自衛消防隊
第35回	平成29年	1号:32 2号:6	男子	1号:国富町役場 2号:ホテルJALシティ宮崎
		1号:5 2号:5	女子	1号:綾町役場 2号:金丸脳神経外科病院
第36回	平成30年	1号:25 2号:8	男子	1号:国富町役場 2号:宮崎大学学生消防隊
		1号:5 2号:5	女子	1号:綾町役場 2号:宮崎大学学生消防隊
第37回	令和元年	1号:25 2号:9	男子	1号:国富町役場 2号:宮崎大学学生消防隊
		1号:3 2号:6	女子	1号:宮崎市役所 2号:金丸脳神経外科病院
第38回	令和2年	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止		
第39回	令和3年	新型コロナウイルス感染症拡大のため中止		
第40回	令和4年	1号:15 2号:6	男子	1号:宮崎ガス株式会社 2号:金丸脳神経外科病院
		1号:1 2号:2	女子	

第 41 回宮崎地区屋内消火栓操法大会冊子

URL・二次元コード

<掲載ページ>


宮崎市公式ホームページ>>いざというとき「消防・防災」>>お知らせ

>>第 41 回宮崎地区屋内消火栓操法大会冊子

< URL >

<https://onl.tw/DVhksHb>

<二次元コード>



10年たったら、とりカエル。

お宅の**火災警報器**の話です。



住宅用火災警報器の未設置世帯は、早めの設置をお願いします！

住宅用火災警報器は
 寝室や
 階段
 などに
 取り付けてね



定期的に作動確認し、音を聞きましょう！

