

令和5年(2023年)10月分【事件・事故】

○ 公の営造物に関する事故

No.	事案の内容・再発防止策		所管課
1	内容	市道に布設されているビニール製の配水管が破裂漏水したため道路の一部が陥没したことで、陥没箇所を通行した車両に損傷が生じた。 <対象:4件>	水道部 配水管理課 26-7523
	対策	現場周辺の配水管については、経年化により漏水事故が多発していることから、管路更新を優先的に計画する。	