

協議概要	協議者		チェック欄	
	協議者	市		
協議概要	協議者 : _____			
	道路の地名地番 : _____			
	関係敷地の地名地番 : _____			
	道路幅員 : _____ m 道路延長 : _____ m 計画敷地全体の面積 : _____ m ²			
書類	<input type="checkbox"/> 道路位置指定計画書 <input type="checkbox"/> 付近見取図 <input type="checkbox"/> 字図・地図 <input type="checkbox"/> 地積測量図 <input type="checkbox"/> 敷地計画図 <input type="checkbox"/> 排水計画図 <input type="checkbox"/> 道路縦断図 <input type="checkbox"/> 道路横断図 <input type="checkbox"/> 境界立会記録の写し等 <input type="checkbox"/> 既存建築物に対する道路斜線検討図		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前提条件	申請して道路となる土地等の所有者から承諾が得られている。 ※里道、水路を位置指定道路に含める場合は管理者からの承諾書が得られるか確認。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	接続先の道路及び隣接地と申請する道路の境界確定が行われている。 ※接続先の道路が法42条1項1号で幅員が4m程度の場合は、接続先の道路対面の境界も確認する。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	開発行為に該当しないか開発審査課と協議済みである。 確認年月日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日 開発審査課担当者 : _____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
敷地計画図	申請する道路が他の道路に接続している。 (接続先①の道路 : 法42条 _____ 項 _____ 号、幅員 _____ m、接続先②の道路 : 法42条 _____ 項 _____ 号、幅員 _____ m)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	接続先の道路が法42条2項道路の場合、後退が行われている。※市道の場合、寄付の有無 (□有 □無)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路が次のいずれかの基準に該当している。 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 両端が他の道路に接続しており、幅員が4m以上である。 <input type="checkbox"/> 一端が他の道路に接続しており、次のいずれかの基準に該当している。 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 幅員が4m以上、かつ、延長が35m以下である。 <input type="checkbox"/> 幅員が4m以上、かつ、終端が公園、広場等に接続している。 <input type="checkbox"/> 幅員が4m以上、かつ、終端及び区間35m以内毎に転回広場がある。 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 転回広場の形状は基準に適合している。 <input type="checkbox"/> 幅員が6m以上である。 <input type="checkbox"/> 特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める。 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路が接続、交差、屈曲する箇所で次のいずれかに該当する隅切りが設けられている。※内角が120°以上の場合を除く。 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 2m×2mの二等辺三角形を内包できる隅切りが両側にある。(寸法 : _____ m× _____ m) <input type="checkbox"/> 2m×4mの直角三角形を内包できる隅切りが片側にある。(寸法 : _____ m× _____ m) 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路の起点、曲り角、終点の標示が適切である。 起 点 (□側溝 □縁石 □10cm角、長さ45cm以上のコンクリート杭 □その他 (_____)) 曲り角 (□側溝 □縁石 □10cm角、長さ45cm以上のコンクリート杭 □その他 (_____)) 終 点 (□側溝 □縁石 □10cm角、長さ45cm以上のコンクリート杭 □その他 (_____)) 幅 員 (□側溝 □縁石 □10cm角、長さ45cm以上のコンクリート杭 □その他 (_____))		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路内に有効幅員を阻害する電柱、看板等の障害物はない。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	申請する道路に共有地を介して接続する敷地はない。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	申請する道路が歪な形状となっていない。(幅員が変則的に広がっていない、終端形状が歪になっていない等)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	申請する道路及び関係敷地の区域を色分け等により明確にしている。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	関係敷地の1敷地あたりの面積は適切である。 ※1低、2低 : 165㎡以上、その他100㎡以上		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
排水計画図	接続先の道路、申請する道路、関係敷地、隣接地の高低差が図示されており、適切である。 ※がけ条例適用の有無 (□無 □有 (□適合 □不適合))		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	申請する道路、関係敷地にある擁壁、CB塀等の工作物の適法性、安全性が確認できる。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	申請する道路、関係敷地の隣接地にある擁壁、CB塀等の工作物の安全性が確認できる。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	既存建築物に対して道路斜線制限は抵触しない。		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道及びこれに接する敷地内の排水に必要な施設が設けられている。 ・雨水排水の接続先・構造・大きさ (_____) ・雨水排水の接続先の手続き <input type="checkbox"/> 排水先の管理者の同意 (□同意済 □未同意) <input type="checkbox"/> 放流同意書 (□要・□不要) <input type="checkbox"/> 道路法24条工事施工承認申請 (□要・□不要) <input type="checkbox"/> 道路法32条占用許可 (□要・□不要) <input type="checkbox"/> その他必要な手続き (□要・□不要) ・汚水排水の接続先・構造・大きさ (_____)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
縦横断図	道路はぬかるみとならない構造である。(□舗装 □砂利敷 □その他 (_____))		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路の縦断勾配は12%以下であり、階段状でない。(縦断勾配 _____ %)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
協議事項				