

令和6年(2024年) 3月【個別公表】

【事件・事故】

I 福祉部 福祉総務課

件名	宮崎市総合福祉保健センターの浴室におけるレジオネラ属菌の検出について
公表日	令和6年3月11日(月)
事案の概要	<ul style="list-style-type: none">● 概要<ul style="list-style-type: none">・宮崎市総合福祉保健センター(花山手東3丁目、指定管理者:社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会)で実施した、工事終了に伴う利用再開に向けた水質検査において、2階浴室の男女浴槽から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出された。・2階浴室は、女性浴室の換気扇工事のため、令和6年1月29日(月)から男女とも利用を中止しているため、市民からの健康被害等の報告はなし。● 検出経緯<ul style="list-style-type: none">・令和6年2月29日(木) 女性浴室の換気扇工事が終了・令和6年3月1日(金) 高濃度洗浄を行った後、男女各浴槽水を採取し、水質検査を実施・令和6年3月11日(月) 検査機関からの水質検査結果の速報値は、男女とも20cfu/100。(県の基準値:10cfu/100.未満)・同日 宮崎市保健所と指定管理者、福祉総務課にて現地調査し、利用再開のための手順を確認● 浴室の利用中止の延長<ul style="list-style-type: none">・同センターの2階浴室の利用中止期間を延長し、施設の消毒、清掃作業を行い、再度水質検査を実施。再検査の結果、陰性が確認されれば、2階浴室の利用を再開する予定。
再発防止策	<ul style="list-style-type: none">・浴槽水の滞留が生じやすい給湯口付近の補修を行い、構造上の課題解決を図った。・今後も施設の消毒、清掃作業を定期的に行い、レジオネラ属菌の発生防止に努める。
所管課	福祉部 福祉総務課 電話:0985-21-1754