

## 令和6年(2024年) 11月 【個別公表】

### 【事件・事故】

#### 1 清武総合支所 農林建設課

件名	令和6年6月11日に発生した公用車の事故について
公表日	令和6年11月19日(火)
事案の概要	<ul style="list-style-type: none"><li>● 発生日時 令和6年6月11日 午前9時40分頃</li><li>● 発生場所 宮崎市清武町木原</li><li>● 発生状況 市の軽自動車相手方の納屋の柱に衝突し、納屋の一部が破損した。</li><li>● 被害の程度 相手方：納屋の基礎石から柱が落下し、梁の一部に亀裂が入り屋根が傾いた 当 方：公用車後部ハッチバックドア・テールランプ・リアバンパーの損傷</li></ul>
再発防止策	所属長から、安全運転の遵守について所属内に改めて周知徹底した。
所管課	清武総合支所 農林建設課 電話：0985-85-1105

#### 2 消防署 北消防署

件名	令和6年11月15日に発生した公用車の事故について
公表日	令和6年11月27日(水)
事案の概要	<ul style="list-style-type: none"><li>● 発生日時 令和6年11月15日(金) 13時45分ごろ</li><li>● 発生場所 東諸県郡国富町大字森永 事業所敷地内</li><li>● 発生状況 業務出向していた救急車(救急出動とは異なる)が、敷地内で車両移動を行うため後進していたところ、駐車していた車両の左後部に救急車の左前部を接触させた。</li><li>● 被害の程度 相手方：車両後部バンパー左部分の損傷 当 方：車両前部バンパー左部分の損傷</li></ul>
再発防止策	<ul style="list-style-type: none"><li>・車両の特性(車両本体やミラーの死角)を熟知する。</li><li>・車両周囲の状況を乗車員全員で確認する。</li><li>・機関員(運転手)と誘導員のコミュニケーションを徹底し、意思疎通を図る。</li></ul>
所管課	消防署 北消防署 電話：0985-32-4909

### 3 福祉部 福祉総務課

件名	宮崎市田野総合福祉館の浴室でのレジオネラ属菌検出について
公表日	令和6年11月29日(金)
事案の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 概要           <p>宮崎市田野総合福祉館（指定管理者：社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会）が実施した浴室の定期水質検査（年2回）において、南側浴室内の蛇口から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出された。</p> </li> <li>● 経緯           <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年11月19日(火)               <p>定期水質検査のため検査機関（東洋環境分析センター）が各浴槽水等を採取。</p> </li> <li>・令和6年11月28日(木)               <p>検査機関からレジオネラ属菌が検出されたと施設の指定管理者に連絡あり。 ※検査機関からの速報値は120CFU/100ml（基準値：10CFU/100ml 未満）</p> </li> </ul> </li> <li>● 対応等           <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年11月28日（木）午後2時30分               <p>指定管理者から福祉総務課へレジオネラ属菌検出疑いの連絡 浴室の利用を停止（※週替りで北側浴室と南側浴室で男女の利用を入れ替え） 指定管理者が自主的に水質検査（再検査）を実施</p> </li> <li>・同日 午後3時50分               <p>現場の保存ができていることから、宮崎市保健所の立入検査は翌日（11月29日）に実施することが決定。</p> </li> <li>・令和6年11月29日（金）午前9時20分               <p>宮崎市保健所と指定管理者、福祉総務課にて現地確認</p> </li> </ul> </li> <li>● その他           <ul style="list-style-type: none"> <li>・現時点で、健康被害等の連絡は、福祉総務課及び田野総合福祉館にはなし。</li> <li>・現在、浴室の利用は中止中（浴室以外の施設は引き続き通常どおり利用可能）</li> <li>・施設の消毒、清掃作業を行い、再度水質検査を実施し、再検査の結果、陰性が確認されれば、浴室の利用を再開予定。</li> <li>・11月28日に実施した水質検査（再検査）については、陰性結果が確認。</li> </ul> </li> </ul>
再発防止策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今後も引き続き施設の消毒、清掃作業を定期的に行い、レジオネラ属菌の発生防止に努める。</li> </ul>
所管課	福祉部 福祉総務課 電話：0985-21-1754