

令和7年度 一般廃棄物処理施設 維持管理記録簿

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五の三に基づき、維持管理の状況に関する情報の公表を行います。

施設名	エコクリーンプラザみやざき（最終処分場）
住 所	宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1、6176番24、6176番25

1. 処分した一般廃棄物（令和7年4月から令和8年3月まで）

単位:㌧

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
01. 不燃ごみ	1,053.18	1,290.01	906.81	924.55	997.16								5,171.71

2. 処分した産業廃棄物（公共産業廃棄物）（令和7年4月から令和8年3月まで）

単位:㌧

産業廃棄物（公共産業廃棄物）の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	01. 燃え殻	3.45	5.32	4.40	4.87	4.63								22.67
	02. 汚泥	8.17	7.23	3.06	6.87	11.45								36.78
	03. 廃油(タービ°ッ)													
	04. ゴムくず													
	05. 金属くず													
	06. ガラス ~ 陶磁器くず			0.03	0.41	0.07								0.51
	07. 鋳さい													
	08. がれき類													
	09. ばいじん													
	10. 廃プラスチック類													
	11. 紙くず													
	12. 木くず													
	13. 繊維くず													
	14. 動植物性残さ													
	15. 13号廃棄物													
	16. 蛍光管				0.16									0.16
	17. 乾電池			0.01	0.08									0.09
	18. 不燃性混合廃棄物													
	計	11.62	12.55	7.50	12.39	16.15								60.21

3. 埋め立て状況

○埋立残余量 198,272.80 m3（測定年月日：令和7年4月1日） m3（測定年月日：令和 年 月 日）

4. 地下水の状況

排出源等モニタリング

項目：地下水水質調査(しゃ水機能モニタリング)

調査地点：しゃ水機能モニタリング枡

令和7年度　しゃ水機能モニタリング柵の調査結果

調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
試料採取日	R7.4.24	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.16	R7.8.14									
測定結果が得られた日	R7.5.19	R7.5.30	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.5									
天 候	晴	晴	曇	曇	晴									
気 温℃	22.7	26.7	21.7	30.2	33.1									
水 温℃	21.3	22.0	21.9	22.2	21.9									
検 査 項 目													基 準 値	調査回数
01. 水素イオン濃度(pH)	7.7	7.6	6.9	7.5	7.1								-	月1回
02. 電気伝導度(E C) mS/m	34	37	33	32	32								-	
03. 塩化物イオン mg/L	7.9	7.1	8.8	7.2	6.8								-	
04. カドミウム mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—								0.003 以下	年4回
05. 全シアン mg/L	不検出	—	—	不検出	—								検出されないこと	
06. 鉛 mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—								0.01 以下	
07. 六価クロム mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—								0.02 以下	
08. 砒素 mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—								0.01 以下	
09. 総水銀 mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—								0.0005 以下	
10. アルキル水銀 mg/L	不検出	—	—	不検出	—								検出されないこと	
11. 透視度 cm	100以上	—	—	100以上	—								-	年2回
12. P C B mg/L	—	—	—	0.0005未満	—								検出されないこと	
13. ジクロロメタン mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.02 以下	
14. 四塩化炭素 mg/L	—	—	—	0.0002未満	—								0.002 以下	
15. クロロエチレン mg/L	—	—	—	0.0002未満	—								0.002 以下	
16. 1,2-ジクロロエタン mg/L	—	—	—	0.0004未満	—								0.004 以下	
17. 1,1-ジクロロエチレン mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.1 以下	
18. 1,2-ジクロロエチレン mg/L	—	—	—	0.004未満	—								0.04 以下	
19. 1,1,1-トリクロロエタン mg/L	—	—	—	0.005未満	—								1 以下	
20. 1,1,2-トリクロロエタン mg/L	—	—	—	0.0006未満	—								0.006 以下	
21. トリクロロエチレン mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
22. テトラクロロエチレン mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
23. 1,3-ジクロロプロペン mg/L	—	—	—	0.0002未満	—								0.002 以下	
24. チウラム mg/L	—	—	—	0.0006未満	—								0.006 以下	
25. シマジン mg/L	—	—	—	0.0003未満	—								0.003 以下	
26. チオベンカルブ mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.02 以下	
27. ペンゼン mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
28. セレン mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
29. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	—	—	—	0.34	—								10 以下	
30. ふっ素 mg/L	—	—	—	0.08未満	—								0.8 以下	
31. ほう素 mg/L	—	—	—	0.02	—								1 以下	
32. 1,4-ジオキサン mg/L	—	—	—	0.005未満	—								0.05 以下	
33. ダイオキシン類 pg-TEQ /L	—	—	—	—	—								1 以下	
備 考	※基準値は、廃棄物処理法、地下水の水質汚濁に係る環境基準について、ダイオキシン類対策特別措置法を準用しています。 ※「未満」と表示されている値は、定量限界を下回ることです。 ※「検出されないこと」とは、その結果が該当測定方法の定量限界を下回ることをいいます。													

令和7年度　しゃ水機能モニタリング南井戸の調査結果

※基準値は、廃棄物処理法、地下水の水質汚濁に係る環境基準について、ダイオキシン類対策特別措置法を準用しています。 ※「未満」と表示されている値は、定量限界を下回ることです。
※「検出されなかった」とは、その結果が該当測定方法の定量限界を下回っていることをいいます。

排出源等モニタリング
項目：地下水水質調査(しゃ水機能に列シツ)
調査地点：しゃ水機能井戸(北西井戸)

令和7年度 シャ水機能モニタリング北西井戸の調査結果

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
試料採取日		R7.4.24	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.16	R7.8.14									
測定結果が得られた日		R7.5.19	R7.5.30	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.5									
天候		晴	晴	曇	曇	晴									
気温	℃	23.2	27.0	24.5	31.4	32.9									
水温	℃	21.1	24.8	25.3	29.8	32.4									
検査項目														基準値	調査回数
01. 水素イオン濃度(pH)		8.2	8.3	8.1	8.2	8.1								-	月1回
02. 電気伝導度(EC)	mS/m	23	22	18	18	16								-	
03. 塩化物イオン	mg/L	5.8	4.8	4.9	5.8	6.6								-	
04. カドミウム	mg/L	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—								0.003 以下	年4回
05. 全シアン	mg/L	不検出	—	—	不検出	—								検出されないこと	
06. 鉛	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—								0.01 以下	
07. 六価クロム	mg/L	0.01未満	—	—	0.01未満	—								0.02 以下	
08. 砒素	mg/L	0.005未満	—	—	0.005未満	—								0.01 以下	
09. 総水銀	mg/L	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—								0.0005 以下	
10. アルキル水銀	mg/L	不検出	—	—	不検出	—								検出されないこと	
11. 透視度	cm	100以上	—	—	100以上	—								-	年2回
12. PCB	mg/L	—	—	—	0.0005未満	—								検出されないこと	
13. ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.02 以下	
14. 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—								0.002 以下	
15. クロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—								0.002 以下	
16. 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0004未満	—								0.004 以下	
17. 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.1 以下	
18. 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.004未満	—								0.04 以下	
19. 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.005未満	—								1 以下	
20. 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	0.0006未満	—								0.006 以下	
21. トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
22. テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
23. 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	0.0002未満	—								0.002 以下	
24. チウラム	mg/L	—	—	—	0.0006未満	—								0.006 以下	
25. シマジン	mg/L	—	—	—	0.0003未満	—								0.003 以下	
26. チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	0.002未満	—								0.02 以下	
27. ベンゼン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
28. セレン	mg/L	—	—	—	0.001未満	—								0.01 以下	
29. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—	—	—	1.7	—								10 以下	
30. ふっ素	mg/L	—	—	—	0.11	—								0.8 以下	
31. ほう素	mg/L	—	—	—	0.09	—								1 以下	
32. 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	0.005未満	—								0.05 以下	
33. ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—								1 以下	
備考	※基準値は、廃棄物処理法、地下水の水質汚濁に係る環境基準について、ダイオキシン類対策特別措置法を準用しています。 ※「未満」と表示されている値は、定量限界を下回ることです。 ※「検出されないこと」とは、その結果が該当測定方法の定量限界を下回ることをいいます。														

5. 放流水の状況（公共下水道への送水）

排出源等モニタリング
項目：処理水及び排出水水質調査
調査地点：浸出水処理施設処理水

令和7年度 浸出水処理施設処理水の調査結果

調査月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
試料採取日		R7.4.24	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.14											
測定結果が得られた日		R7.5.19	R7.5.30	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.5											
天 候		晴	晴	晴	雨	晴											
気 温	℃	25.3	27.2	22.4	25.3	35.7											
水 温	℃	21.3	22.5	24.8	28.8	30.0											
検 査 項 目														基 準 値		調査回数	
01. 水素イオン濃度(pH)		7.6	7.7	7.6	7.9	7.9								廃棄物処理法 5.8以上8.6以下	下水道法 5を超え9未満	月1回	
02. 電気伝導度(EC)	mS/m	2,100	1,900	1,900	2,000	2000								-	-		
03. 生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.6	0.5未満	2.0	0.9	1.5								60	600		
04. 浮遊物質(S S)	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								60	600		
05. 大腸菌群数	個/cm3	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満								日間平均3,000 以下	-		
06. 大腸菌数	CFU/ml	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								[90]	-		
07. 化学的酸素要求量(COD)	mg/L	3.3	3.3	4.1	2.1	2.9								(120 (日間平均8) 以下)	-		
08. 窒素含有量	mg/L	1.2	1.6	1.5	1.1	2.0								-	-		
09. 透視度	cm	100以上	100以上	100以上	100以上	100以上								-	-		
10. 鉱油類含有量	mg/L	—	—	—	—	0.5未満								5 以下	5 以下	年1回	
11. 動植物油脂類含有量	mg/L	—	—	—	—	0.5未満								30 以下	30 以下		
12. フェノール類含有量	mg/L	—	—	—	—	0.05未満								5 以下	5 以下		
13. 銅含有量	mg/L	—	—	—	—	0.01未満								3 以下	3 以下		
14. 亜鉛含有量	mg/L	—	—	—	—	0.01未満								2 以下	2 以下		
15. 溶解性鉄含有量	mg/L	—	—	—	—	0.1未満								10 以下	10 以下		
16. 溶解性マンガン含有量	mg/L	—	—	—	—	0.02								10 以下	10 以下		
17. クロム含有量	mg/L	—	—	—	—	0.05未満								2 以下	2 以下		
18. カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満								0.03 以下	0.03 以下		
19. シアン化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満								1 以下	1 以下		
20. 有機燐化合物(H ⁺ で示す、メチル、エチル、ブチル、オクチル、デシル及びEPNに限る)	mg/L	—	—	—	—	0.1未満								1 以下	1 以下		
21. 鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満								0.1 以下	0.1 以下		
22. 六価クロム化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満								0.5 以下	0.5 以下		
23. 砒素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満								0.1 以下	0.1 以下		
24. 水銀及び有機水銀その他の水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満								0.005 以下	0.005 以下		
25. アルキル水銀	mg/L	—	—	—	—	不検出								検出されないこと	検出されないこと		
26. ポリ塩化ビフェニル	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満								0.003 以下	0.003 以下		
27. トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満								0.1 以下	0.1 以下		
28. テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満								0.1 以下	0.1 以下		
29. ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満								0.2 以下	0.2 以下		
30. 四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満								0.02 以下	0.02 以下		
31. 1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	0.0004未満								0.04 以下	0.04 以下		
32. 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満								1 以下	1 以下		
33. シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満								0.4 以下	0.4 以下		
34. 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満								3 以下	3 以下		
35. 1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	0.0006未満								0.06 以下	0.06 以下		
36. 1,3-ジクロロプロパン	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満								0.02 以下	0.02 以下		
37. チウラム	mg/L	—	—	—	—	0.006未満								0.06 以下	0.06 以下		
38. シマジン	mg/L	—	—	—	—	0.003未満								0.03 以下	0.03 以下		
39. チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	0.02未満								0.2 以下	0.2 以下		
40. ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満								0.1 以下	0.1 以下		
41. セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001								0.1 以下	0.1 以下		
42. ほう素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.27								50 以下	10 以下		
43. ふっ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08未満								15 以下	8 以下		
44. 1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満								0.5 以下	0.5 以下		
45. アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	—	—	—	—	1.4								アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計値が 200 以下	-		
46. よう素消費量	mg/L	—	—	—	—	0.5								-	220 以下		
47. リン含有量	mg/L	—	—	—	—	0.03未満								[16 (日間平均8) 以下]	-		
48. ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	—	—	—	—								10 以下 (ダイオキシン類対策特別措置法)	-		
備 考		※「未満」と表示されている値は、定量限界を下回ることです。 ※「検出されないこと」とは、その結果が該当測定方法の定量限界を下回ることをいいます。 ※ダイオキシン類の調査は 月 日に実施しました。															
49. 塩化物イオン	mg/L	7,200	6,800	6,900	6,900	7,200								9,500 以下 (宮崎市上下水道局との接続許可案件)			

6. 定期点検状況

(令和7年8月)

点 検 日	えん堤 (異状の有無)	遮水工 (異状の有無)	防災調整池 (異状の有無)	浸出水調整池 (異状の有無)	浸出水処理施設 (異状の有無)
1日	無	無	無	無	無
2日	無	無	無	無	無
3日	無	無	無	無	無
4日	無	無	無	無	無
5日	無	無	無	無	無
6日	無	無	無	無	無
7日	無	無	無	無	無
8日	無	無	無	無	無
9日	無	無	無	無	無
10日	無	無	無	無	無
11日	無	無	無	無	無
12日	無	無	無	無	無
13日	無	無	無	無	無
14日	無	無	無	無	無
15日	無	無	無	無	無
16日	無	無	無	無	無
17日	無	無	無	無	無
18日	無	無	無	無	無
19日	無	無	無	無	無
20日	無	無	無	無	無
21日	無	無	無	無	無
22日	無	無	無	無	無
23日	無	無	無	無	無
24日	無	無	無	無	無
25日	無	無	無	無	無
26日	無	無	無	無	無
27日	無	無	無	無	無
28日	無	無	無	無	無
29日	無	無	無	無	無
30日	無	無	無	無	無
31日	無	無	無	無	無
機能の低下又は損傷のおそれ若しくは機能の異状が認められた場合、必要な措置を講じた年月日とその内容					