

令和7年度 一般廃棄物処理施設 維持管理記録簿

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五の三に基づき、維持管理の状況に関する情報の公表を行います。

施設名	エコクリーンプラザみやざき（焼却施設）
住 所	宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1

1. 処分した一般廃棄物

（令和7年4月から令和8年3月まで）

単位:㌧

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
01. 可燃ごみ	8,683.66	12,734.11	11,251.93	10,361.29	11,586.68								54,617.67

2. 処分した産業廃棄物（公共産業廃棄物）

（令和7年4月から令和8年3月まで）

単位:㌧

産業廃棄物（公共産業廃棄物）の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	01. 燃え殻	35.09	41.07	39.32	40.15	42.45								198.08
	02. 汚泥													
	03. 廃油													
	04. 廃酸													
	05. 廃アルカリ													
	06. 廃プラスチック類	2.79	5.11	3.91	5.88	4.80								22.49
	07. ゴムくず													
	08. 金属くず													
	09. ガラス ～ 陶磁器くず													
	10. ばいじん													
	11. 紙くず													
	12. 木くず			0.35										0.35
	13. 繊維くず													
	14. 動植物性残さ													
	15. 動物系固形不要物													
	16. 動物のふん尿													
	17. 動物の死体													
	18. 感染性産業廃棄物													
	19. 可燃性混合廃棄物													
	計	37.88	46.18	43.58	46.03	47.25								220.92

3. 焼却施設に係わるガス温度、濃度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	燃焼ガス温度（℃）	測定日	連続測定	連続測定	休炉	休炉	休炉							
	（炉出口ガス温度）	測定結果	989	993										
	集じん器に流入するガス温度（℃）	測定日	連続測定	連続測定										
	（反応バグフィルタ入口ガス温度）	測定結果	168	171										
	排ガス中のCO濃度（ppm）	測定日	連続測定	連続測定										
	（煙突入口排ガス濃度）	測定結果	3.2	3.2										

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2号炉	燃焼ガス温度（℃）	測定日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定							
	（炉出口ガス温度）	測定結果	983	975	969	975	982							
	集じん器に流入するガス温度（℃）	測定日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定							
	（反応バグフィルタ入口ガス温度）	測定結果	167	170	171	171	170							
	排ガス中のCO濃度（ppm）	測定日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定							
	（煙突入口排ガス濃度）	測定結果	3.4	3.2	3.4	3.9	3.5							

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3号炉	燃焼ガス温度（℃）	測定日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定							
	（炉出口ガス温度）	測定結果	993	985	977	977	982							
	集じん器に流入するガス温度（℃）	測定日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定							
	（反応バグフィルタ入口ガス温度）	測定結果	170	170	170	170	171							
	排ガス中のCO濃度（ppm）	測定日	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定	連続測定							
	（煙突入口排ガス濃度）	測定結果	5.4	4.2	4.8	4.8	4.7							

備考 ・表記されている数値は毎時間の測定結果を1日毎に平均値をとり、毎日の平均値を標記した。

・休炉・点検時に随時、冷却設備、排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を実施している。

※基幹的設備改良工事にて、2段式（除じん、反応）のバグフィルタ方式から反応バグフィルタのみの方式に変更。

（1号炉、2号炉は令和7年3月実施。3号炉は令和6年4月実施。）

4. ばい煙排出の状況

排出源等モニタリング

項目：ばい煙調査

調査地点：焼却施設の排ガス排出口(1号炉)

令和7年度 焼却施設の排ガス排出口（1号炉）のばい煙調査結果

調査月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
試料採取日	R7.4.23	R7.5.1	—	—	—									
測定結果が得られた日	R7.5.19	R7.5.26	—	—	—									
検 査 項 目													基準値（協定保証値）	調査回数
01. ばいじん	g/m3N	0.003未満	0.003未満	—	—	—							0.01 以下 （酸素濃度12%換算値）	2月に1回 （毎日）
02. 硫黄酸化物	ppm	10未満	10未満	—	—	—							50 以下	
03. 塩化水素	ppm	22未満	21未満	—	—	—							80 以下 （酸素濃度12%換算値）	
04. 窒素酸化物	ppm	37	46	—	—	—							100 以下 （酸素濃度12%換算値）	
05. 一酸化炭素	ppm	7未満	7未満	—	—	—							30 以下 （4時間平均値）	
06. 全水銀	μg/m3N	—	0.2	—	—	—							50 以下 （酸素濃度12%換算値）	4月に1回
07. ダイオキシン類	ng-TEQ/m3 N	—	—	—	—	—							0.1 以下 （酸素濃度12%換算値）	年2回
備 考	※「未満」と表示されている値は、定量限界を下回ることです。 ※ダイオキシン類の調査は 月 日（1回目）、 月 日（2回目）に実施しました。													

(01)

令和7年度 焼却施設の排ガス排出口（2号炉）のばい煙調査結果

(02)

令和7年度 焼却施設の排ガス排出口（3号炉）のばい煙調査結果

(03)