代表的な給水栓の水質検査結果(令和7年11月分・旧宮崎市域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		島之内 (下北方浄水場)	月見ケ丘 (富吉浄水場)	内海 (富吉浄水場)		
	水温		20.9	19.3	22.3		
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4※	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.00	2.31	2.14		
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.08	0.12		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.006	0.005	0.013		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.005	0.005	0.006		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.017	0.016	0.030		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.011		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.006	0.006	0.011		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12	13	12		
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	13.0	14.0	13.6		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	58	60	58		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	143	156	139		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001		
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44※	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
45※	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.5	0.4		

注1：番号に※のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和7年11月分・田野町域)

	採 水 箇 所 *()は水系を表す。		仏堂園 (田野第1浄水場)				
	水温		20.3				
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0				
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出				
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満				
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.33				
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満				
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.2				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10				
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下					
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下					
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	0.01mg/L以下					
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下					
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下					
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満				
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.1				
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	500mg/L以下					
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	0.5未満				
51	濁度	2度以下	0.1未満				
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5				

注1:空白は今月の検査対象外です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和7年11月分・高岡町域)

	採 水 箇 所 *()は水系を表す。		内山 (川口浄水場)	深水 (浦之名浄水場)			
	水温		22.3	21.5			
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0			
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満			
4※	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満			
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.87	1.15			
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満			
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12	6			
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.6	4.4			
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	28	41			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	81	85			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満			
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44※	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
45※	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満			
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.5			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5			

注1:番号に※のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和7年11月分・清武町域)

	採 水 箇 所 *()は水系を表す。		丸目 (清武第1水源地)	大久保 (清武第2水源地)	下加納 (清武第3水源地)		
	水温		18.0	21.9	23.9		
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.49	1.38	1.50		
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.09	0.10		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下					
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下					
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
26	臭素酸	0.01mg/L以下					
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下					
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下					
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01未満	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.7	10.4	10.7		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
40	蒸発残留物	500mg/L以下					
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.9	7.2		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4		

注1:空白は今月の検査対象外です。