代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年6月分・旧宮崎市域、佐土原町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		光ヶ丘 (下北方浄水場)	内海 (富吉浄水場)			
	水温		24.0	21.2			
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0			
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.89	0.91			
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満			
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下					
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.10			
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.014	0.022			
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.003未満			
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.003			
27	臭素酸	0.01mg/L以下					
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.023	0.034			
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.014			
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.007	0.009			
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.03			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7.6	10.0			
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
41	蒸発残留物	500mg/L以下					
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.6			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4			

注1:空白は今月の検査対象外です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年6月分・田野町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		仏堂園 (田野第1浄水場)				
	水温		22.0				
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0				
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出				
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満				
4※	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満				
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満				
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満				
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満				
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.29				
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満				
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満				
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満				
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満				
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満				
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満				
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満				
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満				
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08				
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満				
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.002				
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満				
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001				
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満				
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.005				
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満				
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.002				
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満				
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満				
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満				
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03				
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満				
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満				
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6				
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満				
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	5.1				
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	23				
41	蒸発残留物	500mg/L以下	67				
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満				
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満				
45※	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満				
46※	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満				
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満				
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2				
49	味	異常でないこと	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし				
51	色度	5度以下	0.5未満				
52	濁度	2度以下	0.1未満				
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.4				

注1：番号に※のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年6月分・高岡町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		内山 (川口浄水場)	深水 (浦之名浄水場)			
	水温		24.0	24.3			
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0			
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.94	1.46			
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満			
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下					
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満			
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下					
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下					
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
27	臭素酸	0.01mg/L以下					
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下					
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下					
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.2	4.9			
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
41	蒸発残留物	500mg/L以下					
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.5			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5			

注1:空白は今月の検査対象外です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年6月分・清武町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		丸目 (清武第1水源地)	大久保 (清武第2水源地)	下加納 (清武第3水源地)		
	水温		21.1	23.2	24.8		
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
4※	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.002		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.52	1.00	1.00		
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満		
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.06未満	0.07		
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.002未満		
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満		
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.003		
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.005	0.004	0.006		
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満		
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.002	0.001	0.002		
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001		
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満		
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01未満	0.03		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	6	11	8		
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.6	9.5	7.3		
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	32	45	36		
41	蒸発残留物	500mg/L以下	78	121	101		
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
45※	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
46※	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.9	7.2		
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.4	0.4	0.4		

注1：番号に※のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。