令和7年度　放流水水質年間平均

項　　目	宮崎	大淀	木花	青島	佐土原	田野	排水基準　※
pH	7.1	7.0	6.9	7.2	6.7	6.9	5.8～8.6
BOD	4.1	2.7	1.9	3.4	2.0	1.4	15
COD	—	12	—	7.6	9.6	—	160(120)
SS	2	2	2	3	2	1 未満	40
大腸菌数(CFU/mL)	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	30 未満	800
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油）	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	30
n-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱物油）	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5
全窒素	—	—	—	—	—	—	—
全ﾘﾝ	—	—	—	—	—	—	—
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	25	24	1.4	0.5	8.0	0.2	—
亜硝酸性窒素	0.29	1.1	0.05 未満	0.05 未満	0.31	0.05 未満	—
硝酸性窒素	0.5 未満	0.6	3.3	1.4	5.0	1.1	—
NO_3+NO_2+0.4*NH_4	10	11	3.9	1.6	8.5	1.2	100
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	5
銅	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	3
亜鉛	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	2
溶解性鉄	0.06	0.04	0.05	0.02	0.07	0.01	10
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	0.03	0.01	0.01	0.01 未満	0.02	0.01 未満	10
総ｸﾛﾑ	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03
ｼｱﾝ	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
有機ﾘﾝ	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1
鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.1
6価ｸﾛﾑ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2
ﾋ素	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
全水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
ｱﾙｷﾙ水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出しない
PCB	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	1
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.4
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	3
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.06
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.1
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
ﾁｳﾗﾑ	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.06
ｼﾏｼﾞﾝ	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
ｾﾚﾝ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.1
ﾎｳ素	0.35	0.94	0.08	3.2	0.07	0.18	10
ﾌｯ素	0.10	0.09	0.07	0.22	0.07	0.05	8
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.5
単 位：mg／L	※水質汚濁防止法第3条に基づく一律排水基準、下水道法第8条に基づく放流水質の技術上の基準　による						