代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年8月分・旧宮崎市域、佐土原町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		光ヶ丘 (下北方浄水場)	内海 (富吉浄水場)			
	水温		29.7	29.2			
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0			
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満			
4※	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満			
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.14	1.19			
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満			
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	0.14			
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.019	0.026			
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.010	0.005			
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.005	0.004			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.035	0.041			
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.011	0.019			
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.011	0.011			
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.04			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10	10			
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	10.7	11.6			
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	47	44			
41	蒸発残留物	500mg/L以下	94	91			
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満			
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001			
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001			
45※	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
46※	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満			
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.6			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.5			

注1：番号に※のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年8月分・田野町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		仏堂園 (田野第1浄水場)				
	水温		27.0				
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0				
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出				
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満				
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.29				
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満				
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下					
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.12				
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下					
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下					
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
27	臭素酸	0.01mg/L以下					
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下					
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下					
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03				
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満				
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満				
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.1				
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
41	蒸発残留物	500mg/L以下					
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満				
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3				
49	味	異常でないこと	異常なし				
50	臭気	異常でないこと	異常なし				
51	色度	5度以下	0.5未満				
52	濁度	2度以下	0.1未満				
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5				

注1:空白は今月の検査対象外です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年8月分・高岡町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		内山 (川口浄水場)	深水 (浦之名浄水場)			
	水温		26.7	30.3			
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0			
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満			
4※	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満			
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.15	1.30			
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満			
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満			
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満			
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.08			
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満			
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001			
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.002			
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.004			
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満			
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001			
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満			
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01未満			
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満			
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	12	7			
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満			
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.4	5.1			
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	31	49			
41	蒸発残留物	500mg/L以下	62	77			
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満			
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満			
45※	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満			
46※	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満			
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満			
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.6			
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし			
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし			
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満			
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満			
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.6	0.5			

注1：番号に※のあるものは、各浄水場出口で測定した結果です。

代表的な給水栓の水質検査結果(令和8年8月分・清武町域)

	採 水 箇 所 ＊()は水系を表す。		丸目 (清武第1水源地)	大久保 (清武第2水源地)	下加納 (清武第3水源地)		
	水温		25.8	30.2	33.3		
		基準値					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0		
2	大腸菌(/100mL)	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.46	1.28	1.15		
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下					
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.07		
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下					
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下					
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
27	臭素酸	0.01mg/L以下					
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下					
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下					
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.06	0.01	0.04		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満		
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	6.5	9.5	8.5		
40	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下					
41	蒸発残留物	500mg/L以下					
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	6.9	7.2		
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
		目標値					
	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.4		

注1:空白は今月の検査対象外です。